

サイトレポート

水質管理項目一覧

事業所名	大項目	小項目	基準値	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
アズビル株式会社 藤沢テクノセンター	厨房排水	BOD	600 mg/l	170 mg/l	63 mg/l	47 mg/l	72 mg/l
		SS	600 mg/l	340 mg/l	150 mg/l	170 mg/l	170 mg/l
		n-Hex(動植物油)	30 mg/l	2 mg/l	12 mg/l	2 mg/l	3 mg/l
	工程排水	pH	5.2～8.8	8.3	8.2	8.3	8
		BOD	600 mg/l	6 mg/l	7 mg/l	11 mg/l	12 mg/l
		COD	－	3 mg/l	3 mg/l	5 mg/l	10 mg/l
		SS	600 mg/l	2 mg/l	4 mg/l	2 mg/l	1 mg/l
		n-Hex(鉱油)	1 mg/l未満	1 mg/l未満	1 mg/l未満	1 mg/l未満	1 mg/l未満
アズビル株式会社 湘南工場	厨房・生活排水	BOD	600 mg/l	260 mg/l	220 mg/l	270 mg/l	140 mg/l
		SS	600 mg/l	330 mg/l	160 mg/l	410 mg/l	310 mg/l
		n-Hex(動植物油)	30 mg/l	3.6 mg/l	1.5 mg/l	7.0 mg/l	10 mg/l
アズビル株式会社 秦野事業所	生活排水	pH	5.0～9.0	8.4	7.7	8.0	8.3
		BOD	300 mg/l	92 mg/l	25 mg/l	50 mg/l	21 mg/l
		SS	300 mg/l	60 mg/l	28 mg/l	44 mg/l	15 mg/l
		n-Hex(動植物油)	30 mg/l	5 mg/l	2 mg/l	2 mg/l	1 mg/l未満
		n-Hex(鉱油)	3 mg/l（社内 自主規制値）	1 mg/l未満	1 mg/l未満	1 mg/l未満	1 mg/l未満
アズビル京都株式会 社	合併浄化槽	pH	5.8～8.6	6.8	7.0	6.9	7.0
		BOD	25 mg/l	5.5 mg/l	3.0 mg/l以下	3.0 mg/l	6.4 mg/l
		COD	25 mg/l	15.0 mg/l	14.0 mg/l	12.0 mg/l	17 mg/l
		SS	90 mg/l	3.0 mg/l	5.5 mg/l	ND(検出限界 未満)	4 mg/l

pH：水素イオン濃度
 BOD：生物化学的酸素要求量
 COD：化学的酸素要求量
 SS：浮遊物質
 n-Hex：ノルマルヘキサン抽出物

PRTR法 第一種指定化学物質(VOC)

(トン)

事業所名	対象化学物質名	項目	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
アズビル株式会社 湘南工場	トルエン	取扱量	3.0	2.7	1.9	2.6
		排出(大気)	2.1	1.9	1.9	1.8
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.9	0.8	0.0	0.8
	キシレン類	取扱量	1.7	1.4	1.0未満	1.0未満
		排出(大気)	1.2	1.0	—	—
		排出(水域)	0.0	0.0	—	—
		排出(土壌)	0.0	0.0	—	—
		移動(廃棄物)	0.5	0.4	—	—
アズビル金門エナ ジープロダクツ株式 会社 白沢工場	エチルベンゼン	取扱量	8.3	7.5	7.2	6.0
		排出(大気)	8.3	7.5	7.2	6.0
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	取扱量	8.1	7.4	7.1	5.9
		排出(大気)	8.1	7.4	7.1	5.9
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	取扱量	4.2	4.6	4.3	4.4
		排出(大気)	4.2	4.6	4.3	4.4
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
アズビル金門エナ ジープロダクツ株式 会社 白河工場	トルエン	取扱量	1.3	1.3	1.2	1.2
		排出(大気)	1.3	1.3	1.2	1.2
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
アズビル金門エナ ジープロダクツ株式 会社 和歌山工場	エチルベンゼン	取扱量	2.7	2.8	2.3	2.3
		排出(大気)	2.7	2.8	2.3	2.3
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
	キシレン	取扱量	2.6	2.7	2.2	2.2
		排出(大気)	2.6	2.7	2.2	2.2
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
	トルエン	取扱量	3.4	3.4	3.2	3.2
		排出(大気)	3.4	3.4	3.2	3.2
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	0.0	0.0	0.0	0.0
azbilグループVOC合計		取扱量	35.3	33.8	29.4	27.8
		排出(大気)	33.9	32.6	29.4	27.0
		排出(水域)	0.0	0.0	0.0	0.0
		排出(土壌)	0.0	0.0	0.0	0.0
		移動(廃棄物)	1.4	1.2	0.0	0.8

azbilグループで年間取扱量が1 t以上の化管法第一種指定物質に該当するVOC（事業所別）。

合計は、1.0t以上の項目の合計値です。